

# П А С П О Р Т

## ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2014-2015 гг.

Выдан: муниципальному казенному унитарному предприятию «Тюленинское ЖКХ»

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

- 1 МКД № 5 ул. Октябрьская, пос. Славянское
- 2 МКД № 11 ул. Октябрьская, пос. Славянское
- 3 МКД № 13 ул. Октябрьская, пос. Славянское
- 4 МКД № 15 ул. Октябрьская, пос. Славянское
- 5 МКД № 1 пер. Садовый, пос. Славянское
- 6 МКД № 2 пер. Садовый, пос. Славянское
- 7 МКД № 1 пер. Молодежный, пос. Славянское
- 8 МКД № 3 пер. Молодежный, пос. Славянское
- 9 МКД № 5 пер. Молодежный, пос. Славянское
- 10 МКД № 9 ул. Октябрьская, пос. Славянское.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 7 октября

Председатель комиссии  С.С. Яшков



пос. Тургенево

Полесский район

Калининградская область

2014 год

## АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

«7» октября 2014 года

пос. Тургенево

Комиссия, назначенная постановлением главы администрации муниципального образования «Тургеневское сельское поселение» от 23 сентября 2014 года № 99, в соответствии с порядком оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, утвержденным главой администрации муниципального образования «Тургеневское сельское поселение», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии.


Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- 1 МКД № 5 ул. Октябрьская, пос. Славянское
- 2 МКД № 11 ул. Октябрьская, пос. Славянское
- 3 МКД № 13 ул. Октябрьская, пос. Славянское
- 4 МКД № 15 ул. Октябрьская, пос. Славянское
- 5 МКД № 1 пер. Садовый, пос. Славянское
- 6 МКД № 2 пер. Садовый, пос. Славянское
- 7 МКД № 1 пер. Молодежный, пос. Славянское
- 8 МКД № 3 пер. Молодежный, пос. Славянское
- 9 МКД № 5 пер. Молодежный, пос. Славянское
- 10 МКД № 9 ул. Октябрьская, пос. Славянское


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде 2014-2015 годов

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: МКУП «Тюленийское ЖКХ» подготовлено к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов и имеет право на получение паспорта готовности.

Председатель комиссии:

 С.С. Яцков

Заместитель председателя комиссии:

 А.А. Вакась

### **Члены комиссии:**


Начальник отдела по вопросам ЖКХ,  
архитектуре, земельным и  
имущественным отношениям

 Е.В. Мельникова

Главный бухгалтер МКУП  
«Тюленийское ЖКХ»

 А. А. Романова

Начальник финансово-экономического отдела

 Н.И. Ясавина

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

## Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии.

| Должно быть проверено   | Проверено   |
|---|---|
| 1 устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;                                     | нарушений не выявлено   |
| 2 проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок   | Акт о проведении испытания на прочность и плотность от 17.09.2013 года  |
| 3 разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;   | не предусмотрено проектом   |
| 4 выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения   | согласно постановлению № 66 от 15.05.2013 г.  |
| 5 состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии  | проведен ремонт теплотрассы в 2011 г. и в 2013 г.   |
| 6 состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;  | <i>Акт № 1-10 от 08.09.14г.</i>   |
| 7 состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;  | не предусмотрено проектом   |
| 8 наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии   |   |
| 9 работоспособность защиты систем теплопотребления  | не предусмотрено проектом   |
| 10 наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;                                       | есть паспорта на отопительные котлы, инструкция и техника безопасности у обслуживающего персонала есть (Журнал инструктажа по технике безопасности, Журнал проверки знаний по технике безопасности) |
| 11 отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией   | не предусмотрено проектом   |
| 12 плотность оборудования тепловых пунктов;   | не предусмотрено проектом   |
| 13 наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов  | не предусмотрено проектом   |
| 14 отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель  | <i>задолженности потребителей перед МКВН "Тюменское НКХ" составили 3,5 тыс. руб.</i>  |
| 15 наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок |   |
| 16 проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность   | Акт о проведении испытания на прочность и плотность от 17.09.2013 года  |
| 17 надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями   | график снабжения потребителей с учетом температуры есть, согласно методическим рекомендациям по приказу № 103 от 12.03.2013 г.  |